СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.М.Л02.Н00195

Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2016

№ 0014211

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ02

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «СЗНТЦИС «РЕГЛАМЕНТСЕРТ»
192007, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 28/32
Тел.: 777-05-15. Тел./Факс: 766-19-40

ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы разделительные, для питания медицинских помещений гр. 2, серий: ТРО-XXXXXM IPYY, TPT-XXXXXM IPYY. "X" – номинальная мощность от 600 до 10000 ВА; YY степень защиты. ТУ 3468-019-39441565-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 34 1317

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50571.28-2006, п. 710.413.1.5.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "ПФ "Созвездие", код ОКПО 39441565,
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 80, лит. Б, пом. 1Н.
ИНН 7808023788.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО "ПФ "Созвездие", код ОКПО 39441565,
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 80, лит. Б, пом. 1Н.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2243 от 14.02.2013г., выданный ИЦ ООО "СЗНТЦИС "Регламентсерт", РОСС RU.0001.21МЭ58.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: февраль 2014г., : февраль 2015г.
Маркирование продукции производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке, в сопроводительной документации. Схема сертификации 3.

Руководитель органа _____ подпись О.Б. Ага инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись В.В. Коротков инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень Б) тел. (495) 648 6068, 806 7617, г. Москва 2009 г.